

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/97, тел.8(8612) 25-34-04.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Успенского района
с. Успенское, ул. Ленина, 289
тел.: (86140) 5-82-24; e-mail: 131_pch_uspensкое@mail.ru**

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 1/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22 с. Успенского МО Успенский район

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «12» января 2018 года по «09» февраля 2018 года государственным инспектором Успенского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Науменко Станиславом Васильевичем проведено мероприятие по надзору территории, зданий и помещений МАДОУ № 22 с. Успенского МО Успенский район, расположенной по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Загвоздкина, 55-А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ № 22 Макаровой Надеждой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1/1/1 | Обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или) транслирующей этот сигнал организацией | ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 02.07.2018 | |
| 1/1/2 | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной | ст. 88 п.1, 3 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно- | 02.07.2018 | |

| | | | |
|--|------|--|--|
| опасности или противопожарными пре- градами . | сти" | | |
|--|------|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в третьем квартале 2018 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Успенского района
по пожарному надзору Науменко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«09» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующая МАДОУ № 22 Макарова Надежда Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«09» февраля 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.*