

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861) 225-34-04  
Отделение надзорной деятельности Успенского района  
с. Успенское ул. Ленина, 289 тел./факс 8 (86140) 5-82-24

село Успенское

(место составления акта)

« 05 » апреля 20 12 г.

(дата составления акта)

09 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 55

По адресу/адресам: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Загвоздкина, 35-а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Успенского района по пожарному надзору Тарасова Ильи Сергеевича № 55 от 28.02.2012г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка внеплановая выездная в отношении:

(планируемая/внеплановая, документальная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »   20   года с    ч.    мин. до    ч.    мин. Продолжительность

«    »   20   года с    ч.    мин. до    ч.    мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней / 15 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Успенского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район Макарова Н.А. 12.03.2012г. в 15ч. 06 мин. ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если известно), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Успенского района по пожарному надзору Индюра Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии), должность должностного лица (личности лица), провайдера (лиц) прокурора, в случае привлечения к участию в проверке экспертов экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должности лица или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, указание о специальности)

При проведении проверки присутствовали: *заведующая муниципального автономного  
школьного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 села  
пенского муниципального образования Успенский район Макарова Н.А.*

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), или, установленных при применении мер принуждения к добросовестности)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

*в здании склада литера «Г2» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 5, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2) - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район.*

*В здании склада литера «Г1» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 5, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2) - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район.*

*В здании склада литера «Г3» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 5, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2) - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район.*

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет.*


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №№ 116/1/1-1, 116/1/1-2, 116/1/1-3 от 15.06.2011 года.*

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документ предписания № 55/1/1-3, по устранению нарушений требо-  
ваний пожарной безопасности от 05.04.2012 года.

---

Подпись лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор  
Успенского района по пожарному  
надзору А.С. Пацора

М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получена(а):

заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район Макарова Н.А.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » апреля 2012 года

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон диспетчера МЧС России - 8 (863) 2406610; 8 (861) 2686440; - 8 (861) 4036001.