

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДРГУ МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/97, тел.8(8612) 25-34-04, ZAREVO.

Отделение надзорной деятельности Успенского района с. Успенское, ул. Ленина, 289
тел.: (86140) 5-82-24; электронный адрес: ZAREVO 40

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 55/1/1-3

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район Макаровой Н.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «16» марта 2012 года по «05» апреля 2012 года государственным инспектором Успенского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пащора Алексеем Сергеевичем проведено мероприятие по надзору в зданиях и сооружениях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 села Успенского муниципального образования Успенский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Загвоздкина, 35-а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ детский сад № 22 села Успенского Макаровой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
55/1/1-1	В здании склада литера «Г2» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	(ст. 5, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; ПТБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2)	05.04.2013г.	
55/1/1-2	В здании склада литера «Г1» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	(ст. 5, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; ПТБ 01-	05.04.2013г.	

		03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2)	
55/1/1-3	В здании склада литеры «Г» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	(ст. 5, 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; ГНБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2)	05.04.2013г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во втором квартале 2013 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Успенского района

по пожарному надзору Пацюра А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«05» апреля 2012 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получено:

(подпись)

заведующая МАДОУ детский сад № 22 села Успенского Н.А. Макарова

(должность, фамилия, инициалы)

«05» апреля 2012 г.