



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Успенского района

Директору МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 22

ул. Ленина, 110, с. Успенское, Россия 352450
тел. 5-52-75, факс 5-57-65

11.08.2011 № 7-01.2011-3714

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства регламентирующего
охрану жизни и здоровья детей, обучающихся в
образовательных учреждениях

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства регламентирующего охрану жизни и здоровья детей, обучающихся в образовательных учреждениях.

В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 51 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. № 121-ФЗ от 17.06.2010) «Об образовании» образовательное учреждение обязано создать условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся (воспитанников), а должностные лица, ответственные за создание данных условий, при неисполнении своих обязанностей несут ответственность, предусмотренную законодательством и уставом образовательного учреждения.

Согласно ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту - Закон № 123-ФЗ), каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Кроме этого, ст. 6 Закона № 123-ФЗ установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Законом № 123-ФЗ.

Между тем, в МАДОУ детский сад комбинированного вида № 22 выявлены следующие нарушения: в здании склада литера «Г 2» детского

сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 5, 6; ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2); в здании склада литера «Г1» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 5, 6; ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2); в здании склада литера «Г» детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 5, 6; ППБ 01-03 п. 3; НПБ 110-03 таблица 3 п. 5.2).

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении сотрудниками МАДОУ детский сад № 22 своих обязанностей в указной сфере, в связи, с чем являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению, а виновные лица привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры и принять меры по устранению и недопущению впредь нарушений действующего законодательства.

2. О дне рассмотрения представления уведомить прокурора Успенского района.

3. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в установленный законом месячный срок в прокуратуру Успенского района.

Прокурор района
младший советник юстиции



А.А. Ярошенко